








№п/п	Наименование типов опор	Шифр опоры	№№ опор	Кол-во опор	№ типового проекта
1	ОПОРА Ж/Б 0.4 КВ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ	A 25	2.14*; 2.25*	2	26.0008
2	ОПОРА Ж/Б 0.4 КВ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ	П 25	2.18*-2.24*; 2.6*-2.13*	15	26.0008
3	ОПОРА Ж/Б 0.4 КВ АНКЕРНАЯ ДВУЦЕПНАЯ	A 26	2.38*; 2.54*; 2.72*	3	26.0008
4	ОПОРА Ж/Б 0.4 КВ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУЦЕПНАЯ	П 26	2.26*; 2.27*; 2.29*-2.37*; 2.43*-2.53*; 2.55*; 2.56*; 2.58*-2.71*	38	26.0008
5	ОПОРА Ж/Б 0.4 КВ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ДВУЦЕПНАЯ	УА 26	2.28*; 2.57*	2	26.0008
6	ОПОРА Ж/Б 0.4 КВ КОНЦЕВАЯ ЧЕТЫРЕЦЕПНАЯ	K 20	2.1*; 2.40*	2	21.0045
7	ОПОРА Ж/Б 0.4 КВ КОНЦЕВАЯ ОТВЕТСТВЕННАЯ ЧЕТЫРЕЦЕПНАЯ	KO 20	2.5*; 2.17*; 2.42*	3	21.0045
8	ОПОРА Ж/Б 0.4 КВ УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЧЕТЫРЕЦЕПНАЯ	УП 20	-	-	21.0045
9	ОПОРА Ж/Б 0.4 КВ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЧЕТЫРЕЦЕПНАЯ	П 20	2.2*; 2.3*; 2.4*; 2.15*; 2.16*; 2.41*	6	21.0045

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- |   |  |
|---|--|
|  | Проектируемая линия 0,4 кВ на опорах (совместно с линией освещения)                          |
|  | Проектируемая линия 0,4 кВ на опорах двухцепная (совместно с линией освещения)               |
|  | Проектируемая линия 0,4 кВ на опорах двухцепная четырехцепная (совместно с линией освещения) |
|  | Светильник наружного освещения на опоре  |

- жилогу дом I муна (2.0 кВт)
- жилогу дом II муна (15.0 кВт)

				2015	Заказчик: СХТ "СОЮЗ-Чернобыль-Сестрореценок" 105 - П/15 - ЭС				
					Московская область, Дмитровский р-он, Д. Федоровка				
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата				
ГИП	Гусаров					Внутриплощадочные сети напряжением 10 кВ, 0.4кВ. Сети наружного освещения.	стадия	лист	листов
Исполнит.	Федорова					Р	29		
Проверил							КТП-2"	ООО "М и К"	
						План сетей напряжением 0.4кВ. План сетей наружного освещения.			