




Пункт секционирования и учета. Общий вид





Пункт секционирования и учета. Узлы.



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ПУНКТА СЕКЦИОНИРОВАНИЯ



№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ
1	МОДУЛЬ КОММУТАЦИОННЫЙ
2	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И УЧЕТА
3	КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
4	ТРАНСФОРМАТОР СОБСТВЕННЫХ НУЖД
5	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ
7	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ КОММУТАЦИОННОГО МОДУЛЯ
8	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ
9	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ТСН
10	КОМПЛЕКТ УСТАНОВКИ КОММУТАЦИОННОГО МОДУЛЯ
11	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
13	ИЗОЛЯТОР ТАРЕЛЬЧАТЫЙ
14	ИЗОЛЯТОР ШФ-20Г
15	ИЗОЛЯТОР ИОСПК-0.8-10/75-IV
16	КОЛПАЧОК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ
17	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ
18	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ
19	КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ
22	СКОБ А КМЗ
23	ХОМУТ Х9
24	УГОЛОК 80*80*6ММ
	СТОЙКА Ж/Б СВ 105-1



Экспликация

- | | |
|---|---|
| 1 - линейный разъединитель; | 7 - кабель внешнего питания шкафа управления; |
| 2 - ограничители перенапряжения (ОПН); | 8 - соединительный кабель; |
| 3 - трансформатор собственных нужд (ТСН); | 9 - спуск заземления шкафа управления и коммутационного модуля; |
| 4 - коммутационный модуль OSM/TEL; | 10 - спуск заземления ТСН; |
| 5 - шкаф управления RS/TEL и учета | 11 - общий контур заземления. |
| 6 - спуск заземления ОПН; | |

					2015	Заказчик: СХТ "СОЮЗ-Чернобыль-Сестрореченское" 105 - П/15 - ЭС			
						Московская область, Дмитровский р-он, Д. Федоровка			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата	Внутриплощадочные сети напряжением 10 кВ, 0.4кВ. Сети наружного освещения.	стадия	лист	листов
ГИП							Р	36	
Исполнит.							ООО "М и К"		
Проверил									