КТП-2ж(проект)
250кВА
10/0.4кВ

К10
26(проект)
с установкой
разъединителя

УАВ
10(сущ)

ПВ 9(сущ)
ПВ 8(сущ)
ПВ 7(сущ)
ПВ 6(сущ)
ПВ 5(сущ)
ПВ 4(сущ)

Линия сводки с листом ЭС-6

Линия сводки с листом ЭС-4

ЗЖАС-35

9.0 – дорога

пашня

АСБЦ тр ф300

береза 14 0.16
ольха

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Существующая ВЛ-10 кВ

– жилой дом I типа (Рр=2.0 кВт)

– жилой дом II типа (Рр=15.0 кВт)

Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
ГИП		Гусаров			
Исполнит.		Федоренко			
Проверил					

2015

Заказчик:СНТ "СОЮЗ-Чернобыль-Сестрореченское" 105 - П/15 - ЭС

Московская область, Дмитровский р-он, Д. Федоровка

Внутриплощадочные сети напряжением 10 кВ, 0.4кВ. Сети наружного освещения.

стадия	лист	листов
Р	5	

План сетей напряжением 10кВ (продолжение_1)

ООО "М и К"